

Центр государственного  
санитарно-эпидемиологического  
надзора в Самарской области  
Государственное учреждение  
Центр государственного  
санитарно-эпидемиологического  
надзора в городе Отрадном  
446430, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20  
телефон 2-22-88, т/факс 2-32-63  
E-mail: ocsen @ samtel.ru

Техническому директору  
ЗАО НПО «ЛИТ»  
Красночубу А. В.

№ 1/227 от 24.04.2002 г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

по результатам эксплуатации установки УФ обеззараживания  
очищенной сточной воды на ОСК г. Отрадного

В ответ на Ваш запрос № 303/ТД от 23.04.2002 года Центр  
госсанэпиднадзора в г. Отрадном сообщает:  
За период эксплуатации УФ оборудования на ОСК г. Отрадного с июля 2001  
года по апрель 2002 г. было отобрано 22 пробы очищенной сточной воды на  
выходе сооружений после УФ обеззараживания.  
Все 22 пробы соответствуют требованиям санитарных норм. (ОКБ < 500 КОЕ в  
100 мл).

Результаты исследований прилагаются (см. приложение № 1):

Главный врач



В. Е. Щербаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Дата	ОКБ, КОЕ в 100 мл
10.07.01	< 50
17.07.01	50
17.07.01	100
18.07.01	100
18.07.01	150
19.07.01	50
19.07.01	50
25.07.01	50
26.07.01	< 50
26.07.01	100
31.07.01	< 50
31.07.01	< 50
02.08.01	50
02.08.01	< 50
12.09.01	< 50
19.09.01	< 50
16.10.01	< 50
28.11.01	< 50
10.12.01	50
19.02.02	< 50
13.03.02	< 50
26.03.02	200